



«Утверждаю»
Директор МУП «ПТК»
О.И.Уляев

Допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, допущенных к сбросу в централизованную систему водоотведения для абонентов Каширского муниципального района.

Загрязняющие вещества	Допустимые концентрации загрязнений , (мг/л)
Взвешенные в-ва	250
БПК полн.	120
Сухой остаток	1000
Азот аммонийный	6,5
Фосфаты	3,2
Хлориды	380
Сульфаты	210
Железо общ.	0,6
Медь	0,003
Цинк	0,03
Никель	0,09
Хром (+3)	1,2
Хром (+6)	0,2
Фенолы	0,005
Нефтепродукты	0,4
СПАВ (анионные)	0,3